



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ярославской области  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8 (4852) 790-815, факс 8 (4852) 790-877

E-mail: [und-yaroslavl@mail.ru](mailto:und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области  
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д. 30 тел. 8 (4855) 222-112, 8 (4855) 222-198 факс 8 (4855) 222-011;

E-mail: [ond\\_rybinsk@mail.ru](mailto:ond_rybinsk@mail.ru); [ondrmr@yandex.ru](mailto:ondrmr@yandex.ru)

### **АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№236**

"27" сентября 2019 года  
10 час. 00 мин.

город Рыбинск

В период с 18.09.2019 года по 27.09.2019 года по адресу: 152925, Ярославская область, город Рыбинск, улица 9 Мая, дом 24, (юридический адрес: 152925, Ярославская область, город Рыбинск, улица 9 Мая, дом 24, ИНН 7610027711, ОГРН 1027601116465) на основании распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору Васильева А.Г. № 236 от 16.09.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка в отношении государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области Рыбинский промышленно-экономический колледж (далее по тексту ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж) с целью контроля исполнения предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам №249/1/1(150), срок исполнения которого истек 01.09.2019 года.

Продолжительность проверки: 8 рабочих дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж Порошин А.Н. 16.09.2019 года лично. ✓ *М.П.*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовали: директор ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж Порошин А.Н.

В ходе проверки установлено, что на территории государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области Рыбинский промышленно-экономического колледжа (далее по тексту ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж) находится комплекс зданий, находящихся в оперативном управлении учреждения согласно свидетельства о государственной регистрации права от 13.02.2013 года серии 76 АБ 545052: литера А, А1- профессиональный лицей, литер Г, Г1- сараи, литер Г2- беседка, общая площадь 7 914.80 кв.м., назначение учебно-научное, число этажей А-2, А1-4, расположенное по адресу: г.Рыбинск, ул.9 Мая, дом 24.

В состав объекта входят: учебный корпус 1976 года постройки, 4-х этажное, производственный корпус – 2-х этажный, общественно-бытовой блок. Здание кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля - плоская, совмещенная. Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемым к зданиям 2 степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности. Класс функциональной пожарной опасности здания учебного корпуса Ф. 4.1. В рабочем состоянии находится проводная телефонная связь (55-01-00). Территория учебного корпуса содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Здание защищено установкой автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре 3-го типа, которые на момент проверки находятся в работоспособном состоянии, обслуживается в соответствии с договором №98 от 09.01.2019 года с ИП Лебедевым Г.Б. (представлен акт проверки работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре от 12.09.2019 года, представлена документация по техническому обслуживанию). Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещений о пожаре, которая на момент проверки находится в работоспособном состоянии, обслуживается в соответствии с договором №257-МТ от 01.07.2019 года ЯОО ООО ВДПО (представлен акт проверки работоспособности радиоканальной системы от 18.06.2019 года). В здании учебного корпуса имеются первичные средства пожаротушения огнетушители ОП (согласно норм расчета), организован контроль за их техническим состоянием и содержанием. В проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, имеется эвакуационное (аварийное) освещение, в здании имеется внутренний пожарный водопровод с 6-ю пожарными кранами, проведены испытания (проверка работоспособности) сетей внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (представлен акт приемки выполненных работ на испытание внутреннего противопожарного водоснабжения от августа 2019 года, приложение №1), ящики пожарных кранов укомплектованы стволами, рукавами, запорной арматурой (представлены результаты по испытанию пожарных рукавов, приложение №2 к акту приемки выполненных работ на испытание внутреннего противопожарного водоснабжения от августа 2019 года). Разработана организационно-распорядительная документация по обеспечению противопожарного режима. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники и организованы со стороны ул. 9 Мая. Ближайшее пожарное подразделение (ПЧ-10 ФКГУ 2 ОФПС по Ярославской области) расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Руководителем пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (26.04.2019 года на учебных курсах ЯООООО ВДПО).

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): в ходе проверки установлено, что предписание отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам №249/1/1(150), срок исполнения которого истек 01.09.2019 года, исполнено в полном объеме.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № \_\_\_\_\_

Подпись лица, проводившего проверку:  
государственный инспектор города Рыбинска,  
Рыбинского и Пошехонского районов  
Ярославской области по пожарному надзору Золотарева М.В.

«24» сентября 2019 года

м.п.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор Порошин А.Н.

«27» сентября 2019 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)